

Declaration of Performance

Pacifyre® A Acrylic sealant

DoP 0749-CPR-16-1008

This document contains the following languages:

English (EN)

Deutsch (DE)

Nederlands (NL)

Español (ES)

Polski (PL)

Čeština (CS)

Svenska (SV)

Dansk (DA)

Italiano (IT)

Lietuvių (LT)

Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Unique identification code of the product-type: Pacifyre® A Acrylic sealant: 2180100010

2. Intended use/es: Fire sealing products for penetration seals and linear joint seals, see ETA-22/0037 & ETA-16/1008

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. European Assessment Document: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

European Technical Assessment: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Technical Assessment Body: ETA Danmark A/S and BCCA

Notified body/ies: BCCA No. 0749

7. Declared performance/s:

- Reaction to fire: Class E according EN 13501-1
- Resistance to fire: In accordance with EN 13501-2: - Max. EI120 for penetration seals - Max. EI240 for linear joint seals
- Content, emission and/or release of dangerous substances: The product does not contain dangerous substances
- Adhesion: Classified as 12,5 %
- Airborne sound insulation: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Durability in accordance with EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Durability in accordance with EAD 350454-00-1104: Considered durable in accordance with EN 15651-1
- Other: Not applicable / No performance determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0749-CPR-16-1008

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Pacifyre® A Acryl-Dichtungsmasse: 2180100010
- 2. Verwendungszweck(e):** Brandschutzprodukte zum Verschließen von Durchführungen und für lineare Fugenabdichtungen, siehe ETA-22/0037 und ETA-16/1008
- 3. Hersteller:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1, 3 and 4 for reaction to fire
- 6. b) Europäisches Bewertungsdokument:** EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106
- Europäische Technische Bewertung:** ETA-22/0037 and ETA-16/100
- Technische Bewertungsstelle:** ETA Danmark A/S and BCCA
- Notifizierte Stelle(n):** BCCA No. 0749

7. Erklärte Leistung(en):

- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- Feuerwiderstand: Gemäß EN 13501-2: – max. EI 120 für Durchführungsabschottungen – max. EI 240 für lineare Fugenabschottungen
- Inhalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe: Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe
- Haftvermögen: klassifiziert als 12,5 %
- Luftschalldämmung: $R_{(s,w)} (C; C_{(tr)}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Dauerhaftigkeit gemäß EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Dauerhaftigkeit nach EAD 350454-00-1104: Gilt als dauerhaft gemäß EN 15651-1
- Sonstiges: Nicht zutreffend / Keine Leistung bestimmt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0749-CPR-16-1008

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype:** Pacifyre® A Acrylaatkit 2180100010
- 2. Beoogd(e) gebruik(en):** Brandwerende producten voor doorvoerafdichtingen en lineaire voegafdichtingen, zie ETA-22/0037 en ETA-16/1008
- 3. Fabrikant:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
System 1, 3 and 4 for reaction to fire
- 6b. Europees beoordelingsdocument:** EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106
- Europese technische beoordeling:** ETA-22/0037 and ETA-16/100
- Technische beoordelingsinstantie:** ETA Danmark A/S and BCCA
- Aangemelde instantie(s):** BCCA No. 0749

7. Aangegeven prestatie(s):

- Brandgedrag: Brandklasse E (EN 13501-1)
- Brandwerendheid: conform EN 13501-2: - Max. EI120 voor doorvoerafdichtingen - Max. EI240 voor lineaire voegafdichtingen
- Inhoud, uitstoot en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen: Het product bevat geen gevaarlijke stoffen
- Hechting: Geclassificeerd als 12,5 %
- Luchtgeluidsisolatie: $R_{s,w}$ $R_{s,w}$ (C; Ctr) ≥ 62 (-1;-4) dB
- Levensduur volgens EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Duurzaamheid volgens EAD 350454-00-1104: Wordt als duurzaam beschouwd volgens EN 15651-1
- Overig: Niet van toepassing / Geen prestatie vastgesteld

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Pacifyre® A Sellante acrílico contra incendios 2180100010

2. Usos previstos: Productos de sellado cortafuego para sellos de penetración y sellos de juntas lineales, ver ETA-22/0037 y ETA-16/1008

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Evaluación técnica europea: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Organismo de evaluación técnica: ETA Danmark A/S and BCCA

Organismos notificados: BCCA No. 0749

7. Prestaciones declaradas:

- Reacción al fuego: Clase E según EN 13501-1
- Resistencia al fuego: conforme a EN 13501-2: - Máx. EI 120 para sistjuntas de sellado de penetraciones - Máx. EI 240 para juntas lineales
- Composición, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas: El producto no contiene sustancias peligrosas
- Adherencia: clasificada como 12,5 %
- Aislamiento acústico aéreo: $R_{\square,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (\square 1; \square 4)$ dB
- Durabilidad conforme a la EAD 350141-00-1106: Z2 (5 /40)
- Durabilidad conforme a la EAD 350454-00-1104: considerada duradera conforme a EN 15651-1
- Otros: No aplicable / No se ha determinado el rendimiento

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pacifyre® A Masa akrylowa ogniochronna
2180100010

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkty do uszczelnień przeciwpożarowych przejść i szczelin liniowych – zgodnie z ETA-22/0037 oraz ETA-16/1008

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. Europejski dokument oceny: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Europejska ocena techniczna: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Jednostka ds. oceny technicznej: ETA Danmark A/S and BCCA

Jednostka lub jednostki notyfikowane: BCCA No. 0749

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Reakcja na ogień: klasa E zgodnie z EN 13501-1.
- Odporność ogniowa: Zgodnie z EN 13501-2: - Max. EI120 dla uszczelnień przejść instalacyjnych - Max. EI240 uszczelnień szczelin liniowych
- Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych: Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych
- Przyczepność: sklasyfikowana jako 12,5 %.
- Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Trwałość zgodnie z EAD 350141-00-1106: Z2 (5/+40)
- Trwałość zgodnie z EAD 350454-00-1104: uznana za trwałą zgodnie z EN 15651-1.
- Inne: nie dotyczy / nie określono właściwości użytkowych

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 0749-CPR-16-1008

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Pacifyre® A protipožární akrylový tmel: 2180100010
- 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:** Výrobky pro požární těsnění prostupů a lineárních spár, viz ETA-22/0037 a ETA-16/1008
- 3. Výrobce:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Systém/systémy POSV:** System 1, 3 and 4 for reaction to fire
- 6b. Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106
- Evropské technické posouzení:** ETA-22/0037 and ETA-16/100
- Subjekt pro technické posuzování:** ETA Danmark A/S and BCCA
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** BCCA No. 0749

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Reakce na oheň: Třída E podle EN 13501-1
- Požární odolnost: V souladu s EN 13501-2: - Max. EI120 pro protipožární ucpávky prostupů - Max. EI240 pro lineární spáry
- Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek: Výrobek neobsahuje nebezpečné látky
- Přilnavost: Klasifikováno jako 12,5 %
- Vzduchová neprůzvučnost: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1;-4)$ dB
- Trvanlivost v souladu s EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Trvanlivost v souladu s EAD 350454-00-1104: Považováno za trvanlivé v souladu s EN 15651-1
- Jiné: Nepoužije se / Vlastnost nestanovena

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Produkttypens unika identifikationskod: Pacifyre® A Akrylfogmassa 2180100010

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Brandtättningsprodukter för genomföringstätningar och linjära fogtätningar, se ETA-22/0037 & ETA-16/1008

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Europeisk teknisk bedömning: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Tekniskt bedömningsorgan: ETA Danmark A/S and BCCA

Anmält/anmälda organ: BCCA No. 0749

7. Angiven prestanda:

- Brandbeteende: Klass E enligt EN 13501-1
- Brandmotstånd: I enlighet med EN 13501-2: - Max. EI120 för genomföringstätningar - Max. EI240 för linjära fogtätningar
- Innehåll, utsläpp och/eller frigörande av farliga ämnen: Produkten innehåller inga farliga ämnen
- Vidhäftning: Klassificerad som 12,5 %
- Luftburen ljudisolering: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Hållbarhet enligt EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Hållbarhet enligt EAD 350454-00-1104: Anses vara hållbar enligt EN 15651-1
- Övrigt: Ej tillämpligt / Ingen prestanda fastställd

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Varetypens unikke identifikationskode: Pacifyre® A Akrylfugemasse 2180100010

2. Tilsigtet anvendelse: Brandtætningsprodukter til gennemføringstætninger og lineære fugefuger, se ETA-22/0037 & ETA-16/1008

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Europæisk teknisk vurdering: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Teknisk vurderingsorgan: ETA Danmark A/S and BCCA

Notificeret organ/notificerede organer: BCCA No. 0749

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Brandadfærd: Klasse E i henhold til EN 13501-1
- Brandmodstand: I overensstemmelse med EN 13501-2: - Maks. EI120 for gennemføringstætninger - Maks. EI240 for lineære fugebånd
- Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer: Produktet indeholder ikke farlige stoffer
- Vedhæftning: Klassificeret som 12,5 %
- Luftlydisolering: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Holdbarhed i overensstemmelse med EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Holdbarhed i henhold til EAD 350454-00-1104: Anses for holdbar i henhold til EN 15651-1
- Andet: Ikke relevant / Ingen ydeevne fastlagt

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pacifyre® A Sigillante acrilico antifuoco 2180100010

2. Usi previsti: Prodotti di sigillatura antincendio per sistemi di attraversamento e sistemi di giunti lineari, vedere ETA-22/0037 e ETA-16/1008

3. Fabbrikante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Valutazione tecnica europea: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Organismo di valutazione tecnica: ETA Danmark A/S and BCCA

Organismi notificati: BCCA No. 0749

7. Prestazioni dichiarate:

- Reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- Resistenza al fuoco: conforme alla EN 13501-2: - Max. EI 120 per sistemi di attraversamento - Max. EI 240 per sistemi di giunti lineari
- Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose: il prodotto non contiene sostanze pericolose
- Adesione: classificata come 12,5 %
- Isolamento acustico ai rumori aerei: $R_{w}(C; C_{tr}) \geq 62$ ($\Delta 1; \Delta 4$) dB
- Durabilità conforme alla EAD 350141-00-1106: Z2 (5 / +40 °C)
- Durabilità conforme alla EAD 350454-00-1104: considerata durabile secondo la EN 15651-1
- Altro: non applicabile / NPD (prestazione non determinata)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 0749-CPR-16-1008

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Pacifyre® A akrilinis sandariklis: 2180100010
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):** Priešgaisrinio sandarinimo produktai angoms ir linijinėms siūlėms sandarinti, žr. ETA-22/0037 ir ETA-16/1008
- 3. Gamintojas:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** System 1, 3 and 4 for reaction to fire
- 6b. Europos vertinimo dokumentas:** EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106
- Europos techninis įvertinimas:** ETA-22/0037 and ETA-16/100
- Techninio vertinimo įstaiga:** ETA Danmark A/S and BCCA
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):** BCCA No. 0749

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Reakcija į ugnį: E klasė pagal EN 13501-1
- Atsparumas ugniai: pagal EN 13501-2: - ne daugiau kaip EI 120 angų sandarinimo sistemoms - ne daugiau kaip EI 240 linijinių siūlių sandarinimo sistemoms
- Pavojingųjų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) išsiskyrimas: produkte nėra pavojingųjų medžiagų
- Sukibimas: klasifikuojamas kaip 12,5 %
- Ore sklindančio garso izoliacija: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Patvarumas pagal EAD 350141-00-1106: Z2 (5/+40)
- Patvarumas pagal EAD 350454-00-1104: laikomas patvariu pagal EN 15651-1
- Kita: netaikoma / eksploatacinės savybės nenustatytos

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 0749-CPR-16-1008

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Pacifyre® A protipožiarny akrylový tmel: 2180100010

2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobky na protipožiarne tesnenie prestupov a lineárnych škár, pozri ETA-22/0037 a ETA-16/1008

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1, 3 and 4 for reaction to fire

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 350454-00-1104 and EAD 350141-00-1106

Európske technické posúdenie: ETA-22/0037 and ETA-16/100

Orgán technického posudzovania: ETA Danmark A/S and BCCA

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): BCCA No. 0749

7. Deklarované parametre:

- Reakcia na oheň: Trieda E podľa EN 13501-1
- Požiarna odolnosť: V súlade s EN 13501-2: - Max. EI120 pre protipožiarne upchávky prestupov - Max. EI240 pre lineárne škáry
- Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok: Výrobok neobsahuje nebezpečné látky
- Priľnavosť: Klasifikované ako 12,5 %
- Vzduchová nepriezvučnosť: $R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
- Trvanlivosť v súlade s EAD 350141-00-1106: Z2(5/+40)
- Trvanlivosť v súlade s EAD 350454-00-1104: Považované za trvanlivé v súlade s EN 15651-1
- Iné: Nepoužíja sa / Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19