



# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

J. van Walraven Holding B.V.  
Industrieweg 5  
NL-3641 RK Mijdrecht

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4070033	4	30.08.2022	29.08.2026

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Rohrhalter an Trapezblech/ Pipe fastener for metal roof  
"678"

Verwendung  
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /  
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2100-31:2011-11

Köln, den 30.08.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4070033 vom/ dated 30.08.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrhalter an Trapezblech/ Pipe fastener for metal roof</p> <p>in Werkstoff/ in material: Stahl ST.1.0226, verzinkt/ Steel ST.1.0226; galvanized</p> <p>Gewindeanschluss/ Connection thread M8, M10</p> <p>in Werkstoff/ in material: Stahl ST.1.0332, verzinkt/ Steel ST.1.0332; galvanized</p>	678		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4070033 vom/ dated 30.08.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 07043	24.09.2007	
VdS Prüfprotokoll/ VdS test protocol	211634-AU01-P01	30.08.2022	2
Zeichnung Überwurfmutter/ Drawing hanger nut M8	A-0003370, Rev. A.1	14.12.2020	2
Zeichnung Überwurfmutter/ Drawing hanger nut M10	A-0003342, Rev. 3	09.03.2020	2
Zeichnung Trapezblechhalter/ Drawing roofing sheet hanger hole Ø13 mm	A-0003368, Rev. 4	03.09.2020	4
Zeichnung Trapezblechhalter/ Drawing roofing sheet hanger M8	A-0013367, Rev. 4	08.01.2021	3
Zeichnung Trapezblechhalter/ Drawing roofing sheet hanger M10	A-0013411, Rev. 1	08.01.2021	3



**Anlage / Enclosure 3**

**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4070033 vom/ dated 30.08.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Trapezblechhalter darf nur zur Befestigung von Sprinklerrohrleitungen bis DN 50 eingesetzt werden.

The pipe fastener may only be used to fasten sprinkler pipes up to DN 50.