

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

J. van Walraven Holding B.V.
Industrieweg 5
NL-3641 RK Mijdrecht

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 424001	4	23.06.2026	31.08.2028

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrschlaufe / Pipe loop
"S-LF"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 23.06.2026

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellinghen

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





Anlage / [Enclosure 1](#)

Seite / [Sheet 1](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 424001](#) vom/ [dated](#) [23.06.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rohrschlaufe / Pipe loop	S-LF		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 424001](#) vom/ [dated](#) [23.06.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen sowie Montageanleitung / List of technical documents submitted as well as all detail and assembly drawings specified therein as well as installation instruction	Auflistung der Verpackungseinheiten Walraven S-LF imprints Rev. 1.1	ohne	1
	Instructions for use Walraven S-LF Rev. v1.2	04/2024	1

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 424001](#) vom/ [dated](#) [23.06.2026](#)

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Rohrschlaufe / [Pipe loop](#)

S-LF

in den Größen / [in the sizes:](#)

DN 15, 20, 25, 32, 40 und / [and](#) 50
für Anschlussgewinde /
[for connection thread](#) M8 / M10

DN 65, DN 80 und / [and](#) DN 100
für Anschlussgewinde /
[for connection thread](#) M10

DN 125 und / [and](#) DN 150
für Anschlussgewinde /
[for connection thread](#) M12

DN 200
für Anschlussgewinde /
[for connection thread](#) M16

in Werkstoff / [made of:](#)
DX51D Z275, DIN10327:2004
galvanisch verzinkt / [galvanized](#)

Die Rohrschlaufe Typ 'S-LF' darf nur laut Montageanleitung verwendet werden.

[The pipe loop type 'S-LF' may be used only with the installation instruction.](#)